



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Afiliada a la
International Radiation Protection Association (I.R.P.A.)

GRUPO DE TRABAJO: GT-SEPR-15/2019 (FORO SANITARIO SEPR-SEFM-CSN) RECOMENDACIONES PARA LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA A COLOCAR EN LOS BÚNKERES DE RADIOTERAPIA O BRAQUITERAPIA

Inicio actividad: 2018 Estado: activo

MIEMBROS

SEPR: Ricardo Torres y José M. Ordiales

SEFM: Marisa Chapel y Juan Castro

CSN: Paula Muñoz y Jesús Alegría

OBJETIVOS

Se viene observando por parte de los inspectores de instalaciones radiactivas del CSN una falta de consenso en las señalizaciones luminosas de los recintos blindados de radioterapia tanto en el número, en la disposición, en los colores, en las leyendas, en la intensidad de la luz, en el tipo de cadencias y hasta en el tamaño. En algunos casos son de difícil comprensión pudiendo ocultar el fin para el que fue diseñado que es el de alertar que en el recinto existe emisión o no de radiaciones ionizantes.

Se propone crear un grupo de trabajo para elaborar un documento sencillo donde se den las recomendaciones para la señalización luminosa a colocar en los búnkeres de radioterapia y braquiterapia: colores de las luces de los semáforos, tamaño, función, etc.